

REÇU LE :
22 JUIN 2019
MAIRIE DE CONTAMINE SARZIN

LIDAL - GIE
22, Rue du Pré-Fornet
CS 70042
F-74602 SEYNOD CEDEX
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@lidal74.fr

MAIRIE DE CONTAMINE SARZIN
MAIRIE
74270 CONTAMINE SARZIN
Seynod, le 21 juin 2019

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE CONSOMMATION N° E19.910.1_20190621133201



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai et comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Prélèvement réalisé selon la procédure GLPREV.

Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Date et heure de prélèvement : 18/06/2019 à 14:00	Commune/Syndicat : CONTAMINE SARZIN
Date et heure de réception : 18/06/2019 à 14:40	Nom installation : PRINCIPALE DE CONTAMINE SARZIN
Date début analyse : 18/06/2019	Code et Nom PSV : 0000001020 CHEF-LIEU DE CONTAMINE SARZIN
X Prélevé par : LIDAL Mr L. DUCHEMIN	Localisation exacte : MAIRIE ROBINET TOILETTES
Motif : RECONTROLE EAU DISTRIBUEE (ART 10.1)	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION	Type d'analyse : D1
	Type traitement :

RESULTATS DE L'ESSAI						
PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
Mesure de terrain	Température de l'eau	15.0	°C		<=25	
	X Chlore libre	<0.02	mg/l			NF EN ISO 7393-2
	X Chlore total	<0.02	mg/l			NF EN ISO 7393-2
Organoleptique	Couleur qualitative	Acceptable				QUALITATIF
	Odeur (Examen olfactif)	Acceptable				QUALITATIF
	Saveur	Acceptable				QUALITATIF
	Aspect (Examen visuel)	Acceptable				QUALITATIF
Bactériologique	X Coliformes totaux	0	UFC/100 ml		0	NF EN ISO 9308-1
	X Escherichia coli	0	UFC/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
	X Entérocoques	0	UFC/100 ml	0		NF EN ISO 7899-2
	X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	13	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	2	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	Physico-chimique	X pH	7.8	Unité pH		6.5<=n<=9
Température de mesure du pH		22.1	°C			NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C		593	µS/cm		200<=n<=1100	NF EN 27888
X Turbidité		0.20	NFU		2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Ammonium (NH4)		<0.01	mg NH4/L		0.1	NF T 90-015-2

CONCLUSION : RESPECT des limites de qualité pour les paramètres analysés(Code de la Santé Publique).

Resp. Adj. Hygiène Resp. Adj. Chimie Eaux
Muriel VIDALE DUSONGE Lydie BURNAT