LIDAL

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1 6600 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

REÇU LE :
23 SEP. 2022
MAIRIE DE CONTAMINE SARZIN

Lidal - GIE
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 19/09/2022

MAIRIE DE CONTAMINES SARZIN
CHEF LIEU
74270 CONTAMINES SARZIN

RAPPORT D'ANALYSE Eaux production E22.4292.1_20220919153550

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages.L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	14/09/2022 08:13	**Nom Installation * :**	RESERVOIR DU CHEF LIEU
Date de réception :	14/09/2022 11:12	**Code et Nom PSV * :**	0000004601 - RESERVOIR DU CHEF LIEU
Date début analyse :	14/09/2022	**Commune* :**	MARLIOZ
Prélevé par :	DUCHEMIN Louis - DUC	**Localisation exacte :**	Robinet depart distribution
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	P1+PUV
Type visite * :	P1 - P1 AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	#N/A
Code et nom UGE* :	0089 - CONTAMINE SARZIN	**Type d'installation *:**	TTP

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
BACTÉRIOLOGIQUE					
X Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	2	UFC/ml			NF EN ISO 6222
ORGANOLEPTIQUE					
X Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal				QUALITATIF
PHYSICO-CHIMIQUE					
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	621	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X Turbidité	<0.20	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Titre Hydrotimétrique : dureté (TH)	33.7	°f			NF T 90-003
X Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	31.2	°f			NF EN ISO 9963-1
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
X Nitrites (NO2)	<0.01	mg/L	≤0.1		NF EN 26777
X Chlorures (Cl)	9.7	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
X Nitrates (NO3)	11	mg/L	≤50		NF EN ISO 10304-1
X Sulfates (SO4)	14	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
Nitrates(NO3) / 50 + Nitrites(NO2) / 3	0.22		≤1		Calcul
X Carbone organique total (COT)	0.57	mg(C)/L		≤2	NF EN 1484
Transmittance UV à 254 nm (cuve 10 mm)	99.2	%			Méthode interne
TERRAIN					
Pluviométrie à 48H	Pluie faible				Observation
Température Eau	14,2	°C		≤25	Méthode à la sonde
X pH	7,5	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
X Chlore libre	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal				Qualitatif
Odeur	Normal				Qualitatif

LIDAL

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-0003 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal - GIE
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 19/09/2022

MAIRIE DE CONTAMINES SARZIN
CHEF LIEU
74270 CONTAMINES SARZIN



Déclaration conformité échantillon E22.4292.1

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

BURNAT Lydie	TAUPENAS Marion	CANCOUET Julie
Resp. unité Chimie des eaux	Technicienne Hygiene	Resp. unité logistique