RAPPORT D'ANALYSE

Accréditation
N° 1- 0618
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

Edité le : 04/03/2022

MAIRIE DE CONTAMINE SARZIN

Chef lieu
74270 CONTAMINE SARZIN

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : SLA22-3958
Identification échantillon : SLA2203-3320-1 **Analyse demandée par : ARS DD de HAUTE SAVOIE**
Doc Adm Client : ARS
UGE : 0089 - CONTAMINE SARZIN
Nom de l'exploitant : MAIRIE DE CONTAMINE SARZIN
Nom de l'installation : PRINCIPALE DE CONTAMINE SARZIN **Type** : UDI **Code** : 000830
PSV : 0000001020
Point de surveillance : CHEF-LIEU DE CONTAMINE SARZIN
Localisation exacte : M. Carré 429 route du chef lieu robinet cuisine
Département/Commune : 74 / CONTAMINE-SARZIN
Nature: **Eau de distribution**
Type d'eau : S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Motif du prélèvement : CP **Type de visite :** D2 **Type Analyse :** CNP
Prélèvement : Prélevé le 02/03/2022 à 08h03 Réceptionné le 02/03/2022 à 16h46
Identifié (Origine, Point, Nature), prélevé et mesuré sur le terrain par le client LIDAL : TERRISSE DEBORAH, selon son protocole et son matériel.
Flaconnage SAVOIE LABO

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).
Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de Début d'analyse 03/03/2022 14:06:21

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Pluviométrie 48 h	0	mm/48h	Observation				
Mesures sur le terrain							
Aspect (in situ)	Acceptable	-	Observation				
Chlore libre (in situ)	<0.02	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD				
Chlore total (in situ)	<0.02	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD				
Odeur de l'eau (in situ)	Acceptable	-	Analyse organoleptique qualitative			Acceptable	
pH sur le terrain	7,3	Unité pH	Electrochimie			6.5 9	

.../...

SAVOIE LABO
Rapport d'analyse Page 2 / 2
Edité le : 04/03/2022
Identification échantillon : SLA2203-3320-1
Destinataire : MAIRIE DE CONTAMINE SARZIN

Doc Adm Client : ARS

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	10,5	°C	Méthode à la sonde			25	
Analyses physicochimiques							
Métaux							
Cuivre total	0.013	mg/l Cu	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2	2	1	#
Nickel total	< 1	µg/l Ni	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2	20		#
Plomb total	< 0.2	µg/l Pb	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2	10		#

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

François GENET
Responsable Laboratoire